



Zakład Badań Ogniwych

02-858 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: itb@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP-742.1/08/TG

Zleceniodawca:

SEMPRE Farby Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biała

Nr umowy:

NP-0742/A/2008/TG

Przedmiot klasyfikacji:

System ocieplenia ścian zewnętrznych **TESORO** z tynkiem zewnętrznym akrylowym o nazwie handlowej **TESORO**, silikonowym o nazwie handlowej **AZURO**, krzemianowym o nazwie handlowej **DIAMANTE** i mineralnym o nazwie handlowej **TM-3000** składający się z warstw:

- zaprawa klejąca o nazwie handlowej **TESOROMONT START TS-100** (zużycie 4,0 kg/m²) produkcji firmy **SEMPRE Farby Sp. z o.o.**
- styropian **EPS 70** o grubości od 20 mm do 200 mm, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasnący.
- zaprawa klejąca o nazwie handlowej **TESOROMONT UNIWERSALNY TU-200** (zużycie 4,0 kg/m²) produkcji firmy **SEMPRE Farby Sp. z o.o.**
- siatki z włókna szklanego zamiennie o symbolu **602 MT** (gramatura 145 g/m²) produkcji firmy **NINGBO SHANQUAN FIBERGLASS CO. LTD.** Chiny, **ZALTAN 145** produkcji firmy **PPHU Zaltan S.C.** w Końskich, lub o symbolu **AKE 145 A** (gramatura 145 g/m²) produkcji firmy **SAINT-GOBAIN VERTEX a.s.** lub o symbolu **SSA-1363-S/CB-145** (gramatura 145 g/m²) produkcji firmy **VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA**, Łotwa.
- preparat gruntujący o nazwie handlowej **TESORO GRUNT** (zużycie 0,2 l/m²) produkcji firmy **SEMPRE Farby Sp. z o.o.**
- tynki zamiennie: akrylowy o nazwie handlowej **TESORO**, silikonowy o nazwie handlowej **AZURO**, krzemianowy o nazwie handlowej **DIAMANTE** i mineralny o nazwie handlowej **TM-3000** o grubości minimum 1,5 mm (zużycie 2,3-4,5 kg/m²) produkcji firmy **SEMPRE Farby Sp. z o.o.**

Klasyfikacja ogniowa:

Wyrób klasyfikuje się jako **nierozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od strony elewacji

Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3, d0 wg PN-EN 13501-1). Klasyfikacja ogniowa dotyczy ocieplenia wykonanego wg warunków podanych w punkcie 3.4 publikacji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.

Podstawa klasyfikacji:

Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

Raporty z badań nr: LPK-742.1/11-28/08, LPK-742.2/11-29/08, LPK-742.3/6-20/08, LPK-1375.1/6-9/07, LPK-1375.2/6-10/07, LPK-1375.3/6-11/07.

Termin ważności:

06.06.2011

Załączniki:

-

Data:

06.06.2008

Opracowanie:

inz. Tomasz Gwiżdż

Z upoważnienia Kierownika Pracowni
Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniwych

dr Andrzej Borowy

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian